

## Prüfung von Herbol Zenit Power

Kurzfassung des Untersuchungsberichtes vom 07.06.2011

**Auftraggeber :** Akzo Nobel Deco GmbH  
Vitalisstraße 198-226  
50827 Köln

**Auftrag :** Wie beständig sind  
>> **Herbol Zenit Power** <<  
Beschichtungen gegenüber Desinfektionsmitteln, die in Kliniken und  
Arztpraxen zur Flächendesinfektion eingesetzt werden ?

**Prüfergebnis :** Bei den überprüften, anzusetzenden 8 Desinfektionsmitteln ergaben  
sich keine Farbveränderungen, Blasen- oder Rissbildungen sowie  
Haftungsverluste auf den mit wässriger Isolationsgrundfarbe grundier-  
• ten Gipskartonplatten, weder im frischen noch im getrockneten Zu-  
stand.

Bei der gebrauchsfertigen alkoholischen Desinfektionsmittel-Lösung  
Incidin® Liquid Spray ergab sich im frischen Zustand eine deutliche  
Oberflächenerweichung, nach der Trocknung verblieb eine sichtbare  
Markierungen.

Die Prüfung erfolgte nach DIN EN ISO 2812-3 von 2007.

Köln, den 07. Juni 2011

