

Prüfung von Herbol Latex Matt

Kurzfassung des Untersuchungsberichtes vom 06.06.2011

Auftraggeber : Akzo Nobel Deco GmbH
Vitalisstraße 198-226
50827 Köln

Auftrag : Wie beständig sind
>> **Herbol Latex Matt** <<
Beschichtungen gegenüber Desinfektionsmitteln, die in Kliniken und
Arztpraxen zur Flächendesinfektion eingesetzt werden ?

Prüfergebnis : Bei den überprüften, anzusetzenden 8 Desinfektionsmitteln ergaben
sich keine Farbveränderungen, Blasen- oder Rissbildungen sowie
Haftungsverluste auf den mit wässriger Isolationsgrundfarbe grundier-
ten Gipskartonplatten.

Im frischen Zustand ergeben sich bei den Produkten Minutil® Und
Kohrsolin® leichte Beschichtungserweichungen die aber nach der
Trocknung nicht mehr festzustellen sind.

Bei den geprüften gebrauchsfertigen, alkoholhaltigen Desinfektions-
mittel-Lösungen ergaben sich bei Bacillol® und Incidin® Liquid Spray
im frischen Zustand deutliche Oberflächenerweichungen, die nach der
Trocknung nicht mehr festzustellen sind.

Im Falle einer mechanischen Belastung der erweichten Flächen durch
Reiben oder Wischen würden sich jedoch Oberflächenveränderungen
ergeben.

Die Prüfung erfolgte nach DIN EN ISO 2812-3 von 2007.

Köln, den 06. Juni 2011

